









Zestawienie danych z projektu						
	Typoszereg	Nazwa	Charakterystyka	Typ	Moc	Ilość
		Łącznik jednobiegunowy do osprzętu ramkowego	Montaż wtynkowy na wysokości 1,2m	IP20, 250V, 10A; wtynkowy zaciski gwintowe		3 szt.
		Łącznik schodowy do osprzętu ramkowego	Montaż wtynkowy na wysokości 1,2m	IP20, 250V, 10A; wtynkowy zaciski gwintowe		1 szt.
		Łącznik świetlnikowy do osprzętu ramkowego	Montaż wtynkowy na wysokości 1,2m	IP20, 250V, 10A; wtynkowy zaciski gwintowe		2 szt.
	CR;2,0	Wypust zasilający 400V - zasilanie rekuperatora	Przewód zakończyć na dachu w pobliżu montażu urządzenia na wys. 2,0m	Przewód YDYżo 5x2.5 mm2 z zapasem - zakończony podłączeniem do urządzenia		1 szt.
	L4	Oprawa oświetlenia podstawowego	Montaż nawierzchniowy na suficie	LED 17W OPAL 4000K 2180lm Ra84 L80 B10 >72000h LLMF 85% PF<3% IP54 IK10 315x90 nastropowa	19.000	3 szt.
	L8	Istniejąca oprawa oświetleniowa sufitowa typu żyrandol z jedną oprawką E27	Wymiana źródeł światła	1 x LED 4000K, 22W, 2600lm, 230V, E27 kształt kula		3 szt.
	PT;0,3	Gniazdo 230V z uziemieniem podwójne do osprzętu ramkowego	Montaż wtynkowo na wysokości 0,3m	2 x 2P+PE; IP20; 16A; 250V; zaciski gwintowane; wtynkowe		13 szt.
	NT;C.O.	Gniazdo 230V z uziemieniem 1x pojedyncze do osprzętu ramkowego	Gniazdo natynkowo w rozdzielaczu c.o.	2P+PE; IP20; 16A; 250V; zaciski gwintowane; białe; wtynkowe + puszka natynkowa		1 szt.

	TNCS Projekt Paweł Daniłuk 21-500 Biała Podlaska ul. Piłsudskiego 13/22						
RYSUNEK	Rzut poddasza – instalacje elektryczne plebania	PROJEKTANTY	mgr inż. Paweł Daniłuk	LUB/0291/POOB/13 Specjalność: instalacyjna w zakresie sieci i instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych			
OBJEKT	MIKROINSTALACJA FOTOWOLTAEICZNA O MOCY 10.56 kW WOLNOSTOJĄCA NA KONSTRUKCJI NAZIEMNEJ	SPRAWDZAJĄCY					
LOKALIZACJA	Suchowola 27; 21-310 Wohyn jedn.ewid. 061508.1 Wohyn obręb: 0007 Kuraszew; 0012 Suchowola działki nr geod. 69; 90	BRANŻA	ETAP	SKALA	DATA	NR RYS.	STRONA
INWESTOR	Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa Suchowola 27, 21- 310 Wohyn	ELEKTRYCZNA	PROJEKT TECHNICZNY	1:75	06.2025	E4	33